Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система ВД1							
ВД1.1	Вентилятор центробежный N=15.0 кВт, n=1460 об/мин	ВР 80-75-8ДУ-2/400			шт.	1		
ВД1.2	Вставка гибкая термостойкая круглая				шт.	1		
ВД1.3	Вставка гибкая термостойкая прямоугольная				шт.	1		
ВД1.4	Виброизоляторы	ДО 42			шт.	4		
ВД1.5	Клапан обратный Ø800 мм	КО-05/с.5.904-41			шт.	1		
ВД1.6	Клапан дымоудаления 900х600 мм канального исполнения с реверсивным	КДМ-2М-К-МВЕ(220)-900х600-ВН-К			шт.	1		
	электромеханическим приводом							
ВД1.7	Клапан дымоудаления 900х600 мм стенового исполнения с реверсивным	КДМ-2М-МВЕ(220)-900х600			шт.	1		
	электромеханическим приводом							
ВД1.8	Решетка для клапана канального исполнения	VKR (D)			шт.	1		
ВД1.9	Решетка для клапана стенового исполнения	VKR (D)			шт.	1		
ВД1.10	Воздуховод из стальных листов на сварке сплошным швом класса "П" с тол-	ГОСТ 14918-80*						
	щиной стенки 1 мм прямоугольного сечения 600х600				м.	2,0		4,9 м2
	900х400				м.	50,0		130,1 м2
ВД1.11	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60:	ET Vent 60						
	а) материал базальтовый огнезащитный рулонный;	МБОР-5Ф			м2.	90,0		
	б) клеящая строительная смесь	Триумф			кг.	63,0		
ВД1.12	Металлическая сетка				м2.	1,0		
ВД1.13	Металлоконструкции для крепления оборудования и воздуховодов				кг.	150		
	Система П1-П2							
П1-2.1	Решетка наружная 800х500 мм	АРН 800х500		"Арктос"	шт.	1		
П1-2.1	Воздуховод из листовой оцинкованной стали толщиной стенки 0,7 мм	ГОСТ 14918-80*						
	класса "П" прямоугольного сечения 900х300				м.	3,0		7,3 м2

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	К.уч	Лист	N док	Подпись	Дата

02-05/12-ОВ.С

Лист 4

Формат А3