


План подвала



Экспликация помещений		
Номер поме- щения	Наименование	Класс
01	Помещение "грязная зона"	Г
02	Помещение персонала	Г
03	Помещение водоподготовки	Г
04	Помещение хранения уборочного инвентаря	Г
05	Помещение "чистая зона"	Б
06	Ш.м.з	Б
07	Помещение хранения уборочного инвентаря	Г
08	Помещение хранения дез. моющих средств	Г
09	Санпропускник	Б
10	Помещение стерильной зоны	Б
11	Экспедиция	Б

\*SBOW1, SBOW2 – секции бактерицидной обработки воздуха  
A1 – приток воздуха из клипона.  
A2 – приток воздуха  
H1 – циркуляционный насос  
B1 – вытяжной вентилятор  
П1 – приточный вентилятор  
K1 – датчик температуры наружного воздуха  
R2 – датчик температуры приточного воздуха  
SK1 – термостат (защита киповфера от замерзания)  
ШБВ1 – шкаф управления вентиляцией

01/01-2012 АОВ			
ЦСО в здании поликлиники №4, по адресу: г. Пермь, ул. Кудышевца, 111. Городская клиническая поликлиника №5.			
Электроснабжение и автоматизация систем вентиляции.		Специя	Лист
План прокладки кабелей. Подвал.		РП	2
			4
		ООО "ТВ-Альянс"	