Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В8							
	Вентилятор канальный	ВК 150		ВЕНТС	шт.	1	2,6	
	L=300 м³/ч, P=170 Па, N=0,08кВт, n=2725об/мин							
	Диффузор универсальный диаметром 100	ДПУ-М		Арктос	шт.	6		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80						
	круглого сечения класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм:							
	диаметром 100				м	1,0		
	диаметром 125				м	3,0		
	диаметром 160				м	4,0		
	Воздуховод гибкий диаметром 100мм	Aluduct			м	3,0		
	Люк инспекционный, модель 200х100 для замеров в воздуховоде	308100020		Арктос	шт.	2		
	Лента перфорированная крепежная СТД32006 из оцинкованной стали	ОБ-ПН-1.0 ГОСТ 19903-77 / СтЭкп ГОСТ 14918-80			м	3		
	В9							
	Вентилятор осевой	IN 9/3,5		O.ERRE	шт.	1	0,4	
	L=20 м³/ч, P=28 Па, N=0,011кВт							
	Решетка наружная диаметром100	BSV 100		Арктос	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80						
	круглого сечения класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм:							
	диаметром 100				м	7,0		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата