Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В15							
	1. Вентилятор осевой L=40 м³/ч, P=28 Па, N=0,011кВт	IN 9/3,5		O.ERRE	шт.	1		
	2. Решетка наружная диаметорм 100	BSV 100		Арктос	шт.	1		
	3. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80						
	круглого сечения класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм:							
	диаметром 100				м	1,0		
	В16							
В16.1	1. Вентилятор канальный	125ВКО		ВЕНТС	шт.	1		
	L=100 м³/ч, P=40 Па, N=0,016 кВт, n=2400 об/мин							
В16.1	2. Мелкогофрированный фильтр МР14 класса EU14, Рнач=265 Па	МР14 305х305х150		Евроклима	шт.	1		
	3. Решетка алюминиевая сечением 150х150	АМН		Арктос	шт.	1		
	4. Решетка наружная диаметорм 125	BSV 125		Арктос	шт.	1		
	5. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80						
	круглого сечения класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм:							
	диаметром 125				м	4,0		
	6. Обратный клапан	RSK 125		Арктос	шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата