Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция							
	П1							
П1.1	Камера приточная, компактная	VS-15-R-S/H-T		VTS Clima	компл.	1	149	
	L=1130 м³/ч, P=300 Па, N=0,75кВт, n=2855об/мин							
П1.2	Фильтр канальный (класс очистки EU5)	ФЛР 700х400		Арктос	шт.	1		
П1.3	Фильтр канальный (класс очистки EU7)	ФЛР 700х400		Арктос	шт.	1		
П1.4	Шумоглушитель прямоугольный	RSA 700х400/1000			шт.	1		
	Решетка алюминиевая с регулятором расхода воздуха	AMP		Арктос				
	сечением 200х200				шт.	2		
	сечением 200х100				шт.	5		
	сечением 150х150				шт.	4		
	Решетка наружная сечением 700х400	АРН		Арктос	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80						
	круглого сечения класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм:							
	диаметром 100				м	2,0		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
ГИП		Лядов			05.12
Разраб.		Ушакова			05.12
Разраб.		Блинова			05.12
Проверил		Третьяков			05.12
Гл. спец.		Третьяков			05.12
Н.контр.		Лядов			05.12

2012/03-03-У-ОВ.С

Реконструкция систем вентиляции в здании поликлиники №2 по адресу: г.Пермь, ул. Чердынская, 38а

Стадия	Лист	Листов
Р	1	35

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "УралСпецПроект"

Копировал

А3