Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия,материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы,кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В27							
	Агрегат вентиляционный компактный VS, L=1480м3/ч, P=232 Па, Ny=0,75 кВт	VS-15-R-S/V/S-T		VTS	шт.	1		93Б/342/2012
	Решетка с регулируемыми жалюзи АМР	АМР 200х200		АРКТОС	шт.	6		
	Решетка наружная воздуховыбросная АРН	АРН 500х500		АРКТОС	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, класс Н,							
	диаметром 160 мм, толщ. стали 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			м	9,8		
	сечением 200х200 мм, толщина стали 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			м	1,1		
	сечением 250х200 мм, толщина стали 0,7 мм	ГОСТ 14918-80			м	7,1		
	сечением 400х200 мм, толщина стали 0,7 мм	ГОСТ 14918-80			м	3,0		
	сечением 500х200 мм, толщина стали 0,7 мм	ГОСТ 14918-80			м	8,0		
	сечением 500х500 мм, толщина стали 0,7 мм	ГОСТ 14918-80			м	1,0		
	Лючок питометражный				шт.	4		
	Лента крепежная перфорированная оцинкованная				м	12,0		
	Теплоизоляция воздуховода Пенофол, толщина 10 мм, фольгированная	Пенофол А			м2	3,8		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

2012/03-03-У-ОВ.С

Лист 33

Копировал: Формат А3