Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия,материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы,кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	П7							
	Агрегат вентиляционный компактный VS, L=580 м3/ч, P=205 Па, Ny=0,55 кВт							
	с водяным воздухонагревателем и фильтром класса G4	VS-10-R-S/H-T		VTS	шт.	1		93Б/342/2012
	Решетка с регулируемыми жалюзи АМР	АМР 150х150		АРКТОС	шт.	4		
	Диффузор универсальный ДПУ-М	ДПУ-М 125		АРКТОС	шт.	2		
	Решетка наружная воздухозаборная АРН	АРН 400х200		АРКТОС	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, класс Н,							
	диаметром 100 мм, толщ. стали 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			м	2,9		
	диаметром 125 мм, толщина стали 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			м	4,2		
	диаметром 200 мм, толщина стали 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			м	11,2		
	сечением 400х20 мм, толщина стали 0,7 мм	ГОСТ 14918-80			м	1,5		
	Лючок питометражный				шт.	2		
	Лента крепежная перфорированная оцинкованная				м	9,0		
	Теплоизоляция воздуховода Пенофол, толщина 10 мм, фольгированная	Пенофол А			м2	1,8		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата