Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Люк инспекционный, модель 200х100 для замеров в воздуховоде	308100020		Арктос	шт.	2		
	8. Лента перфорированная крепежная СТД32006 из оцинкованной стали	ОЦ $\frac{ОБ-ПН-1.0\ ГОСТ\ 19903-77}{СтЭкп\ ГОСТ\ 14918-80}$			м	1,0		
	В17							
	1. Вентилятор канальный	125ВКО		ВЕНТС	шт.	1		
	L=90 м³/ч, P=40 Па, N=0,016 кВт, n=2400 об/мин							
	2. Решетка алюминиевая сечением 150х150	АМН		Арктос	шт.	1		
	3. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	ГОСТ 14918-80						
	круглого сечения класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм:							
	диаметром 125				м	13,0		
	4. Люк инспекционный, модель 200х100 для замеров в воздуховоде	308100020		Арктос	шт.	2		
	5. Лента перфорированная крепежная СТД32006 из оцинкованной стали	ОЦ $\frac{ОБ-ПН-1.0\ ГОСТ\ 19903-77}{СтЭкп\ ГОСТ\ 14918-80}$			м	3,0		
	В18							
	1. Вентилятор осевой L=60 м³/ч, P=28 Па, N=0,011кВт	IN 9/3,5		O.ERRE	шт.	1		
	В19							
	1. Вентилятор осевой L=170 м³/ч, P=46 Па, N=0,018кВт	IN 12/5		O.ERRE	шт.	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата