

Общие указания

1. Радиоуправляемый проект "Реконструкция систем вентиляции в здании поликлиники № 2 по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 3а" выполнен на основании:

- технического задания на разработку проектной документации, утвержденного Заказчиком от 16.03.2012 г.;
- архитектурно-строительных чертежей;
- в соответствии с требованиями:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 7.1330-2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- СанПин 2.13.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

2. Климатические данные и теплоноситель

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:

в холодный период: температура - минус 35 °C;

в теплый период: температура - плюс 27,0 °C; удельная энталпия - 49 кДж/кг.

Средняя температура отопительного периода - минус 5,9 °C;

продолжительность отопительного периода в году - 229 суток;

Источник тепла (основной): тепловые сети, проложенные в подвале;

Теплоноситель: вода. Параметры теплоносителя: 95-70 °C.

3. Вентиляция

В помещениях поликлиники запроектирована приточно-вытяжная общеобменная вентиляция. Воздухообмены определены по кратности. Приток запроектирован механическим, с обработкой в приточных установках. Вытяжная вентиляция принята с естественным побуждением с использованием существующих вентиляционных каналов в стенах и с механическим побуждением для помещений санузлов, помещений, в которых предусматривается механическая вентиляция согласно норм и правил, а также в тех помещениях, где отсутствуют вентканалы.

Оборудование вытяжных систем - вытяжные вентиляторы различных типов, для системы Вв- вентиляционный агрегат VS фирмы "УТС Стима". Вентиляционное оборудование устанавливается под потолком помещений и на фасаде здания.

Выброс воздуха из естественных систем осуществляется на кровлю здания из механических систем - на фасад после очистки в фильтрах с соответствующими классами. Забор воздуха для приточных систем осуществляется на высоте не менее 2,0 м от уровня земли.

Воздуховоды систем вентиляции выполняются класса Н (нормальные) и П (плотные) из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5-1,0 мм. Для приточных систем после фильтров класса Н14 воздуховоды выполняются из нержавеющей стали. Способ соединения выбирается при монтаже и должен обеспечивать требуемый класс плотности конструкции.

В качестве воздухораспределителей приняты пластиковые диффузоры типа ДГУ-М и алюминиевые решетки типа АМР и АМН фирмы "Арктос".

Для предотвращения перетока воздуха из одного помещения в другое при неработающем вентиляторе, в системах, обслуживающих помещения КД/Л, предусмотрены воздушные клапаны типа КВК-М с электроприводом.

С целью обеспечения параметров микроклимата в холодный период в помещениях гардеробной и регистратуре установлены канальные электрические воздухонагреватели РВЕС, догревающие приточный воздух до нужной температуры..

4. Кондиционирование.

Согласно СанПин и техническому заданию на проектирование, в части помещений поликлиники, выполнены системы кондиционирования. Для чистых помещений (малая операционная), помещения КД/Л, физкабинета приняты центральные системы кондиционирования с компрессорно-конденсаторными блоками, установленными на фасаде здания.

Для прочих помещений с кондиционированием к установке сплит-системы с настенными внутренними блоками.

Внутренние и наружные блоки систем кондиционирования соединяются между собой медной трубой - СанПин 2.13.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

5. Противопожарные мероприятия. Антикоррозионная защита.

При пожаре автоматически отключаются все вентисистемы и системы кондиционирования, огнезадерживающие нормально открытые клапаны КПУ-Л с электроприводом закрываются.

Воздуховоды изготавливаются из негорючих материалов. При пересечении перекрытий, стен и перегородок, воздуховоды прокладываются в гильзах из негорючих материалов.

6. Мероприятия по шумоглушению

Для снижения уровня шума от систем вентиляции в проекте приняты малошумные вентиляторы. Вентиляторы

в системах вентиляции дополнительно устанавливаются канальные шумоглушители.. Вентиляторы присоединяются к воздуховодам через гибкие вставки.

7. В проекте используется, преимущественно, оборудование и материалы Российской Федерации, производителей, а также поставщиком, имеющим представительства в России. Все оборудование, аппаратура и материалы имеют сертификаты соответствия требованиям норм Российской Федерации.

8. Монтаж, испытания и сдача в эксплуатацию инженерных систем производить на основании

СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы. Перед началом монтажа прассыпать положение элементов инженерных систем уточнить по месту. По окончании монтажных работ выполнить акты испытания и отработки технических устройств и участков сетей инженерно-

технического обеспечения по форме СНиП 3.05.01-85:

-акт гидравлического испытания системы теплоснабжения калориферов;

-паспорт вентиляционных систем и систем кондиционирования;

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
-------------	----------------	------------

2012/03-03-Ч-0В

Реконструкция систем вентиляции в здании поликлиники №2 по адресу: г.Пермь, ул. Чердынская, 3а

Изм.	Колич. лист	№ док.	Подпись	Дата	Станд	Лист	Листов
Разраб.	Бондарь	05.12			P	3	
Профприл	Петръяков	05.12					
И.Констр.	Людов	05.12			Общие данные (окончание)		000 "ЧкаловецПроект"