Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия,материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы,кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	П6							
	Агрегат вентиляционный компактный VS, L=1390 м3/ч, P=300 Па, Ny=0,75 кВт							
	с водяным воздухонагревателем и фильтром класса G4	VS-15-R-S/HC-T		VTS	шт.	1		93Б/342/2012
	Решетка с регулируемыми жалюзи АМР	АМР 400х200		АРКТОС	шт.	3		
		АМР 150х150		АРКТОС	шт.	1		
	Решетка наружная воздухозаборная АРН	АРН 700х400		АРКТОС	шт.	1		
	Клапан воздушный КВК-М с эл. приводом DA2F(S), Ny=0,010 кВт,	КВК-160М		Polar Bear	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, класс П,							
	диаметром 160 мм, толщ. стали 1,0 мм	ГОСТ 14918-80			м	7,7		
	сечением 200х200 мм, толщина стали 1,0 мм	ГОСТ 14918-80			м	4,1		
	сечением 400х200 мм, толщина стали 1,0 мм	ГОСТ 14918-80			м	8,4		
	сечением 600х300 мм, толщина стали 1,0 мм	ГОСТ 14918-80			м	4,5		
	сечением 700х400 мм, толщина стали 1,0 мм	ГОСТ 14918-80			м	3,0		
	Лючок питометражный				шт.	4		
	Лента крепежная перфорированная оцинкованная				м	10,0		
	Блок кондиционирования компрессорно-конденсаторный							
	Qх = 2,0 кВт, Ny =1,070 кВт, 220 В/50 Гц, в комплекте с узлом обвязки			Mitsubishi Electric	шт.	1		
	Труба медная диаметр 1/4" мм			Mueller	м	3,0		
	то же, диаметр 1/2" мм			Mueller	м	3,0		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата