Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия,материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы,кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В23							
	Вентилятор канальный L=100 м3/ч, P=39 Па, Nу=0,016 кВт, n=2400 об/мин	125ВКО		ВЕНТС	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, класс Н,							
	диаметром 100 мм, толщ. стали 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			м	2,8		
	диаметром 125 мм, толщ. стали 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			м	1,0		
	Диффузор универсальный ДПУ-М	ДПУ-М 100		АРКТОС	шт.	2		
	Лента крепежная перфорированная оцинкованная				м	2		
	В24							
	Вентилятор канальный L=230 м3/ч, P=30 Па, Nу=0,024 кВт, n=2400 об/мин	150ВКО		ВЕНТС	шт.	1		
	Решетка с регулируемыми жалюзи АМР	АМР 150х150		АРКТОС	шт.	2		
	Клапан воздушный КВК-М с эл. приводом DA2F(S), Nу=0,010 кВт,	КВК-100М			шт.	1		
		КВК-125М			шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, класс Н,							
	диаметром 100 мм, толщ. стали 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			м	2,6		
	диаметром 125 мм, толщ. стали 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			м	1,2		
	диаметром 150 мм, толщина стали 0,5 мм	ГОСТ 14918-80			м	0,5		
	Лента крепежная перфорированная оцинкованная				м	2		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата