

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, узелов, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан огнезадерживающий нормально открытый КТУ-1М диаметром 100 мм							
	с переходом ø200 с электроприводом Velimo и возвратной пружиной	КТУ-1М-0-100-200-230			шт.	1		
	В10							
	Вентилятор осевой	IN 15/6		OERRE	шт.	1	0,8	
	L=250 м <sup>3</sup> /ч, P=62 Па, N=0,03кВт							
	В11							
	Вентилятор осевой	IN 15/6		OERRE	шт.	1	0,8	
	L=265 м <sup>3</sup> /ч, P=62 Па, N=0,03кВт							
	К1							
	Инверторная сплит система: Doxi=0,6кВт, N=0,82 кВт	MSX-09HRIN1		Midea				
К1.1	Внутренний блок				шт.	1	29,5	
К1.2	Наружный блок				шт.	1	11,0	
	Труба медная диаметром 1/4"	Mueller			м	4,0		
	диаметром 3/8"	Mueller			м	4,0		
	Терлоизоляция толщ. 9 мм для медной трубы:							
	для медной трубы диаметром 1/4"	Thermaflex FRZ			м	4,0		
	для медной трубы диаметром 3/8"	Thermaflex FRZ			м	4,0		
	Труба ПНД диаметром 16мм				м	2,5		

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Кол-во

Лист

№ док.

Подпись

Дата

2012/03-03-У-ОВ.С

Лист

7