

Инв. N

подл.

Инв. N

Взм. инв. N

Позиция.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа. Опросного листа.	Код оборудов., изделия, материала.	Завод-изготовитель	Единица измерения.	Колы- чество	Масса единицы кг.	Примечание.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Основное оборудование.							
1.1.	Прибор приемно–контрольный охранно–пожарный	Магистр–8П+ РС		Магистраль	шт.	1		
1.2.	Прибор приемно–контрольный охранно–пожарный	РС–1864		DSC Канада	шт.	1		
1.3.	Клавиатура с радиоканальным модулем расширения на 32 зоны	RF 5501		DSC Канада	шт.	1		
1.4.	Расширитель восьмизонный	5108		DSC Канада	шт.	4		
1.5.	Трансформатор с выключателем	ТП–115		Россия	шт.	1		
1.6.	Резервный источник питания аппаратуры	РИП–12 исп.01		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
		АЦДР.436534.001 ТУ		Московская обл. г. Королев				
1.7.	Резервный источник питания аппаратуры	РИП–12 исп.02		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
		АЦДР.436534.001 ТУ		Московская обл. г. Королев				
1.8.	Батарея аккумуляторная 17Ач	АК		Россия	шт.	1		
1.9.	Батарея аккумуляторная 7Ач	АК		Россия	шт.	4		
1.10.	Извещатель охранный разбития стекла	Стекло–3		Риэлта	шт.	20		2 (10% запас) в том числе
1.11.	Извещатель охранный объемный оптико–электронный	LC–100 Р1		DSC Канада	шт.	23		2 (10% запас) в том числе
1.12.	Извещатель охранный магнитоконтактный	ИО 102–26		ОАО "РЗМП"	шт.	10		1 (10% запас) в том числе
		ФИАК 425212.004 ТУ		г. Рязань				
1.13.	Извещатель охранный магнитоконтактный	ИО 102–2		ОАО "РЗМП"	шт.	18		2 (10% запас) в том числе
		ПГС2. 409.001ТУ		г. Рязань				
1.14.	Релейный модуль	УК– ВК/2		ЗАО НВП "Болид" Московская обл. г. Королев	шт.	1		

						07–2013–ОПС				
						Перепланировка помещения для multifunctional center по адресу: ул. Куйбышева, д. 9 в г. Перми				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата			Стандия	Лист	Листов
								П	1	3
Разработал	Насова			VI–13		Спецификация оборудования, изделий и материалов.		ООО "ПСК–Групп"		