Позиция.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа. Опросного листа.	Код оборудов., изделия, материала.	Завод-изготовитель	Единица измерения.	Коли-чество	Масса единицы кг.	Примечание.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.15.	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУМ		ЗАО ИФ "ИРСЭТ-Центр" г. Санкт-Петербург	шт.	5		1 (10% запас) в том числе
		ЦФСК.425232.001 ТУ						
1.16.	Извещатель пожарный дымовой	ДИП-45		Рубеж	шт.	70		6(10% запас) в том числе
1.17.	Извещатель пожарный дымовой	ИП-114-5-А2		Спецавтоматика	шт.	5		1(10% запас) в том числе
1.18.	Оповещатель световой -12в, 23мА	Табло "Молния"		Россия	шт.	7		
1.19.	Оповещатель звуковой -12в, 60мА	Свирель-2 исп.01		Россия	шт.	6		
1.20.	Автоматический выключатель двухполюсный(крепление на динрейку)	ВА47-29 6А		ООО Интерэлектрокомплект г. Москва	шт.	1		
		ТУ 2000.АГИЕ.641.235.003						
1.21.	Кнопка тревожная с фиксацией, ключи для разблокировки	КНФ-1		Россия	шт.	1		
1.22.	Контрольная панель по радиоканалу в комплекте с передатчиком TRV-100	SERGEANT-2M		Си-Норд	шт.	1		
1.23.	Антена штыревая	TR-100SA		Си-Норд	шт.	1		
2.	Кабели и провода.							
2.1.	Кабель для монтажа систем сигнализации, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением	КПСВВнг-FRLS 1х2х0,5		ООО Тор.дом "Паритет" Московская обл.	м	605		55 (10% запас) в том числе
		ТУ 16.К99-044-2010						
2.2.	Кабель для монтажа систем сигнализации, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением	КПСВВнг-FRLS 1х2х0,75		ООО Тор.дом "Паритет" Московская обл.	м	165		15 (10% запас) в том числе
		ТУ 16.К99-044-2010						
2.3.	Кабель для монтажа систем сигнализации	КСПВ 6х0.5		ООО НПП "Спецкабель" г. Подольск	м	2300		200 (10% запас) в том числе
		ГОСТ 16.К99-036-2007						
2.4.	Кабель для монтажа систем сигнализации	КСПВ 4х0.5		ООО НПП "Спецкабель" г. Подольск	м	100		1 0(10% запас) в том числе
		ГОСТ 16.К99-036-2007						

Взм. инв. N | Подпись и дата. | Инв. N подл.