

Таблица воздухообменов по кратности 1 этаж

Номер помеще-ния	Наименование	М ²	М ³	Кат. поме-щения	приток		вытяжка		
					к	М ³ /час	к	М ³ /час	
1	Комната персонала	12,3	55,00	Ч			1	55	
2	Кабинет врача	18,0	80,00	Ч			1	80	
3	Кабинет. Выдача бол листов.	9,3	40,00	Ч			1	40	
4	Сестра хозяйка	13,7	60,00	Ч			1	60	
5	Лекционный зал	37,9	165,0	Ч			1	165	
6	Кабинет врача	11,5	50,0	Ч			1	50	
7	Кабинет врача	14,2	60,0	Ч			1	60	
8	Кабинет забора крови	10,9	47,4	Г			2	100	
9	Коридор	22,3	100,0			645			П 1
10	Коридор	20,3	90,0						
11	УЗИ	20,3	90,0	Г			2	180	В9
12	Лестничная клетка	14,4	65,0					изм.1.3	
13	Тамбур	4,0	20,0						
14	Кабинет врача	34,3	150,0	Ч			1	150	
15	Кабинет врача	18,0	80,0	Ч			1	80	
15*	Процедурный РРС	18,0	80,0	Г			2	160	
16	Коридор	4,8	20,0						
17	Шлюз	4,5	20,0			250			П 1
17*	Раздевалка	4,5	20,0	Ч			1	55	
17**	Комната документов	4,5	20,0	Г			1	20	
18	Процедурный бронхоскопии	37,9	165,0	Г			2	330	
18*	Шлюз	4,5	20,0			250			П 1
19	Процедурный ФГС	21,7	95,0	Г			2	190	
20	Ординаторская	15,0	65,0	Ч			1	65	
21	Комната персонала	12,8	55,0	Ч			1	55	
22	Тамбур	7,3	30,0						
23	Моечная	12,4	55,0	Г			3	165	В2
24	Комната отдыха	11,9	50,0	Ч			1	50	

Номер помеще-ния	Наименование	М ²	М ³	Кат. поме-щения	приток		вытяжка		
					к	М ³ /час	к	М ³ /час	
25	Туалет 2 унитаза	11,9	50,0	Г			2х50=100		В3
26	Туалет								изм.1.2
27	Туалет								
28	Коридор	33,0	145,0			770			П1
29	Коридор	12,1	55,0						
30	Коридор	20,0	90,0						
31	Коридор	7,7	35,0						
32	Коридор	5,9	25,0						
33	Туалет 2 унитаза	6,4	30,0	Г			2х50=100		В4
34	Туалет								
35	Коридор	16,3	70,0						
36	Раздевалка	4,1	20,0	Г			1	20	
36*	Раздевалка	6,3	30,0	Г			1	35	
37	Регистратура	24,0	105,0	Г			1	105	
38	Коридор	13,9	60,0			555			П1
39	Коридор	11,5	50,0						
40	Коридор	20,1	90,0						
41	Лестничная клетка	28,8	125,0						
42	Тамбур	0,9	5,0						

Примечания.

1. В связи с изменением назначения помещений № 15 - 24 под клинико-диагностическую лабораторию порект предусматривает сокращение воздухообмена и производительности приточной системы П1 и демонтаж вентилятора В2.

2. По техническому заданию на ремонт системы вентиляции к договору №35Д-13 от 17мая 2013г. предусмотрен вентилятор системы В9 в помещении №11.

						01-08- 2007- В И1		
						МУЗ "городская клиническая больница №6". г. Пермь, Грачёва,12. Женская консультация.		
1	1 - 3			14.06.2013			Стадия	Лист
Изм.	Кол уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата		Р	3
								Листов
Инженер	Мошковская					Общие данные (лист 3)		ЗАО "Вентмонтаж"