

Таблица воздухообменов по кратности 1 этаж

Номер помещения	Наименование	М <sup>2</sup>	М <sup>3</sup>	Кат. помещения	приток		вытяжка			Номер помещения	Наименование	М <sup>2</sup>	М <sup>3</sup>	Кат. помещения	приток		вытяжка		
					к	М <sup>3</sup> /час	к	М <sup>3</sup> /час							к	М <sup>3</sup> /час	к	М <sup>3</sup> /час	
1	Комната персонала	12,3	55,00	ч			1	55		25	Туалет 2 унитаза	11,9	50,0	г			250	100	ВЗ
2	Кабинет врача	18,0	80,00	ч			1	80		26	Туалет								п.п.м. 1.2
3	Кабинет. Выдача бол. листов	9,3	40,00	ч			1	40		27	Туалет								
4	Сестра хозяйка	13,7	60,00	ч			1	60		28	Коридор	33,0	145,0			770			П1
5	Лекционный зал	37,9	165,0	ч			1	165		29	Коридор	12,1	55,0						
6	Кабинет врача	11,5	50,0	ч			1	50		30	Коридор	20,0	90,0						
7	Кабинет врача	14,2	60,0	ч			1	60		31	Коридор	7,7	35,0						
8	Кабинет забора крови	10,9	47,4	г			2	100		32	Коридор	5,9	25,0						
9	Коридор	22,3	100,0			645			П 1	33	Туалет 2 унитаза	6,4	30,0	г			250	100	В4
10	Коридор	20,3	90,0							34	Туалет								
11	УЗИ	20,3	90,0	г			2	180	В9	35	Коридор	16,3	70,0						
12	Лестничная клетка	14,4	65,0					п.п.м. 1.3		36	Раздевалка	4,1	20,0	г			1	20	
13	Тамбур	4,0	20,0							36*	Раздевалка	6,3	30,0	г			1	35	
14	Кабинет врача	34,3	150,0	ч			1	150		37	Регистратура	24,0	105,0	г			1	105	
15	Кабинет врача	18,0	80,0	ч			1	80		38	Коридор	13,9	60,0			555			П1
15*	Процедурный РРС	18,0	80,0	г			2	160		39	Коридор	11,5	50,0						
16	Коридор	4,8	20,0							40	Коридор	20,1	90,0						
17	Шлюз	4,5	20,0			250			П 1	41	Лестничная клетка	28,8	125,0						
17*	Раздевалка	4,5	20,0	ч			1	55		42	Тамбур	0,9	5,0						
17**	Комната аэроэлементов	4,5	20,0	г			1	20											
18	Процедурный бокс/капелли	37,9	165,0	г			2	330											
18*	Шлюз	4,5	20,0			250			П 1										
19	Процедурный ФГС	21,7	95,0	г			2	190	п.п.м. 1.1										
20	Организаторская	15,0	65,0	ч			1	65											
21	Комната персонала	12,8	55,0	ч			1	55											
22	Тамбур	7,3	30,0																
23	Моечная	12,4	55,0	г			3	165	В2										
24	Комната отдыха	11,0	50,0	ч			1	50											

Примечания.

1. В связи с изменением назначения помещений № 15 - 24 под клинично-диагностическую лабораторию порект предусматривает сокращение воздухообмена и производительности приточной системы П1 и демонтаж вентилятора В2.

2. По техническому заданию на ремонт системы вентиляции к договору №35Д-13 от 17мая 2013г. предусмотрен вентилятор системы В9 в помещении №11.

01-08- 2007-В И									
1	1 - 3				13.06.2013	МУЗ "городская клиническая больница №6". г. Пермь, Грачёва, 12. Женская консультация.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	Иск.	Получ.	Дата				
Инженер						Общие данные (лист 3)			
Мошкова						340 "Вентмонтаж"			