

Таблица воздухообменов по кратности 2 этаж

Номер помещения	Наименование	М <sup>2</sup>	М <sup>3</sup>	Кат. помещения	приток		вытяжка	
					к	М <sup>3</sup> /час	к	М <sup>3</sup> /час
1	Палата 4 койки	29,1	130,0	ч			1	130
2	Палата 4 койки	25,2	110,0	ч				110
3	Палата 4 койки	37,9	165,0	ч				165
4	Палата 2 койки	14,0	60,0	ч				60
5	Процедурная	14,4	62,6	Г			2	100
6	Процедурная	10,5	45,7	Г			2	100
7	Коридор	21,7	95,0			630		П2
8	Коридор	8,7	40,0			100		П2
9	Кабинет врача	22,2	100,0	ч			1	100
10	Лестничная клетка	25,4	110,0					
11	Кабинет врача	22,8	100,0	ч			1	100
12	Коридор	9,4	40,0	ч		100		П2
13	Смотровая	24,9	110,0	ч			2	220 В5
14	Предоперационная	14,9	65,0	ч	2	130	2	130+240 П3, В5
15	Операционная-абортарий	27,5	120,0	ч	10	1200	80%	960 П3, В5
16	Комната отдыха	11,3	50,0	ч			1	50
17	Комната отдыха	24,8	110,0	ч			1	110
18	Операционная	28,4	125,0	ч	10	1250	10	1250 В6
19	Лестничная клетка	17,2	75,0					
20	Коридор	10,1	45,0					
21	Коридор	30,6	135,0			990		П2
22	Кабинет старшей акушерки	13,8	60,0	ч			1	60
23	Моечная	11,9	50,0	г			3	150 В8
24	Моечная	12,6	55,0	г			3	165 В8

Номер помещения	Наименование	М <sup>2</sup>	М <sup>3</sup>	Кат. помещения	приток		вытяжка	
					к	М <sup>3</sup> /час	к	М <sup>3</sup> /час
25	Моечная							
26	Душевая	1,7	10,00	Г			1	10 В8
27	Умывальник	2,6	10,0	Г			3	30 В8
28	Туалет 1 унитаза	4,9	20,0	Г				1х50=50 В8
29	Туалет 2 унитаза	2,9	45,00	Г				2х60=100 В8
30	Умывальник	3,8	15,0	Г			3	45 В8
31	Коридор	9,5	40,0					
32	Кабинет заведующей	12,7	55,00	ч		55	1	55 П2
33	Кабинет	4,7	20,0	ч		20	1	20 П2
34	Кабинет	16,1	70,0	ч		70	1	70 П2
35	Кабинет							
36	Кабинет	6,9	30,0	ч		30	1	30 П2
37	Умывальник	2,3	10,00	Г			3	30 В7
38	Комната временного хранения и сортировки грязного белья	3,1	12,7	Г			3 5 45 65	В7 В1.1
39	Туалет 2 унитаза	4,3	20,0	ч		изм.1.1		2х60=100 В7 В10
40	Комната уборочного инвентаря	1,90	10,0	ч			3	30 В7
41	Палата 2 койки	16,8	75,0	ч			1	75
42	Палата 1 койка	12,1	55,0	ч			1	55
44	Палата 1 койка	9,9	45,0	ч			1	45
45	Коридор	33,3	145,0			415		П2

Примечания.

- В связи с изменением назначения помещений № 38 порекомт №260/1-2012-ОВ предусмотрена вытяжная система В1.1.
- По техническому заданию на ремонт системы вентиляции к договору №35Д-13 от 17мая 2013г. предусмотрен вентилятор системы В10 в помещении №39.

изм.1.2

						01-08- 2007-В И		
1	1 - 2				1.06.2013	МУЗ "Городская клиническая больница №6". г. Пермь, Грачёва,12. Женская консультация.		
Изм.	Кол. уч.	Лист	Игол	Подпись	Дата			
Инженер	Мошкова					Общие данные (лист 4)		
						Страница	Лист	Листов
						Р	4	
						ЗАО "Вентмонтаж"		

Формат А3