

Таблица воздухообменов по кратности подвал

Общие указания

[illegible]

Проект отопления и вентиляции здания женской консультации по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12 разработан на основании технического задания на проектирование и архитектурно-строительных чертежи с учетом требования действующих нормативных документов:

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование",
СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)

Расчетные параметры наружного приняты:

в теплый период года – +21,8 С

в холодный период года - -35 С

расчетные параметры внутреннего воздуха приняты согласно нормам.

Вентиляция

ИЗМ.1.1

В помещении здания женской консультации предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Системы П 1 и П2 с механическим побуждением раздают воздух в коридоры и помещения 2-х этажей консультации.. Система П 3 осуществляет подачу воздуха в операционные 2-го этажа. Система П 3 снабжена дополнительно бактерицидным фильтром тонкой очистки. Фильтр устанавливается на входе в операционные залы. Вытяжные системы В 1-В 8 с механическим побуждением удаляют воздух непосредственно из помещений консультации, Системы В 5 и В 6 удаляют воздух из операционных. Забор воздуха в операционных осуществляется из нижней и верхней зоны в пропорции 60% 40% соответственно. Воздухообмены в помещениях диспансера определены согласно нормируемым кратностям. В операционных устанавливаются кондиционеры- ситемы К 1, К 2. подогрев приточного воздуха осуществляется водяными калориферами, теплоноситель- вода с параметрами 95-70 С. При пересечении воздуховодами противопожарных преград устанавливаются огнезадерживающие клапана типа ОКС . Транзитные воздуховоды выполнить плотными и изолировать огнезащитным покрытием.

Воздуховоды выполнить из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 19904-74

Инв. № подл.		

						01-08- 2007-В И1			
						МУЗ "городская клиническая больница №6". г. Пермь, Грачёва, 12 Женская консультация.			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндоп	Подпись	Дата		Страница	Лист	Листов
							Р	2	
						Общие данные (лист 2)		ЗАО "Вентмонтаж"	
Инженер		Мошковская							