

Таблица воздухообменов по кратности подвал

[illegible]

Общие указания

Проект отопления и вентиляции здания женской консультации по адресу: г. Пермь, ул. Грозева, 12 разработан на основании технического задания на проектирование и фактурно-строительных чертежах с учетом требований действующих нормативных документов:
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование",
СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)

Расчетные параметры наружного приняты:
в теплый период года- +21,8 С
в холодный период года- -35 С
расчетные параметры внутреннего воздуха приняты согласно нормам.

Вентиляция

В помещении заданная чистота воздуха достигается путем приточной-вытяжной вентиляции. Системы П 1, П 2 с механическим побуждением подадут воздух в комнаты и помещения. 2-этажной консольной. Системы П 3 осуществляет подачу воздуха в операционные 2-го этажа. Система П 3 снабжена дополнительно бактерицидным фильтром тонкой очистки. Фильтр устанавливается на входе в операционные залы. Вытяжные системы В 1-В 8 с механическим побуждением удаляют воздух непосредственно из помещений консультации, Системы В 5 и В 6 удаляют воздух из операционных. Забор воздуха в операционных осуществляется из нижней и верхней зоны в пропорции 60% 40% соответственно. Воздухообмен в помещениях диспансера определен согласно нормируемым кратностям. В операционных устанавливаются кондиционеры- системы К 1, К 2, подогрев приточного воздуха осуществляется водяными калориферами, подогрев воздуха в паровом котле 95/70 С. При этом обеспечивается противопожарный преград устанавливаются огнезадерживающие клапана типа ОК . Транзитные воздуховоды выполняются плотными и изолируются огнезащитным покрытием. Воздуховоды выполняются из стали тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 19904-74

						01-08- 2007-В И			
						МУЗ "Городская клиническая больница №6", г. Пермь, Грачевд,12 Женская консультация.			
Имя	Код уч	Лист	Ирек	Подпись	Дата		Стация	Лист	Листов
							Р	2	
Инженер	Мойковская					Общие данные (лист 2)	3А0 "Вентимток"		