

Крыльцо К3 см. в черт. КР

План на отм. 0,000

Существующее здание

- Условные обозначения:**
- существующая наружная кирпичная стена;
 - утеплитель минераловатный ФАСАД БАТТС (t = 50мм);
 - клинкерная фасадная плитка (цвет под желтый кирпич);
 - существующая наружная кирпичная стена;
 - клинкерная фасадная плитка (цвет под желтый кирпич);
 - проектируемые перегородки - блоки из ячеистого бетона перегородочные D-500 (t = 100мм);

Согласовано			
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

№ по плану	Назначение частей помещения	Площадь, м²	Класс чистоты пом.	Категории по взрывопожарной опасности	№ по плану	Назначение частей помещения	Площадь, м²	Класс чистоты пом.	Категории по взрывопожарной опасности
1	Тамбур	4.70			19	Кладовая	2.50		
2	Вестибюль	25.30	Г	Г	20	Душевая	1.60	Г	
3	Раздаточная	9.90	Ч	Г	21	Сан. узел	1.20	Г	
4	Стерилизационная	9.90	Ч	Г	22	Сан. узел	1.20	Г	
5	Кефирный цех	20.50	Ч	Г	23	Умывальник	2.80	Г	
6	Творожный цех	9.80	Г	Г	24	Кладовая	12.60	Ч	В4
7	Горячий цех	37.10	Г	Г	25	Холодильная камера	8.40		В4
8	Горячий цех	21.80	Г	Г	26	Кладовая	3.10	Ч	В4
9	Моечная инвентаря	9.60	Г	Г	27	Коридор	63.50		
10	Венткамера	7.80			28	Коридор	23.90		
11	Тамбур	3.00			29	Термостат	7.70	Ч	Г
12	Рабочий кабинет	9.00			30	Заказочная	6.60	Ч	Г
13	Кабинет заведующей ДМК	12.90			31	Тамбур заказочной	5.70	Ч	Г
14	Комната для отдыха и приема пищи	7.40			32	Комната для уборочного инвентаря	1.60	Г	Г
15	Тамбур	2.00			33	Моечная	27.30	Г	Г
16	Фляжная	9.10	Г	Г	34	Венткамера	18.40		
17	Комната сестры хозяйки	13.40	Ч	В4	Итого по этажу 1: 415.30				
18	Гардероб	14.00	Ч		Итого по Литере А: 415.30				

1. Данный лист смотреть совместно с л.2. Разрезы и узлы см. л.5.

2. При возведении перегородок из газобетонных плит выполнить их крепление к стенам и потолку согласно серии 2.230-1 вып.5 по узлам 15.23.

3. При возведении перегородок из газобетонных плит под перекрытием выполнить заделку шва толщиной 20мм из цементно-песчаного раствора М50. Зазоры между воздуховодами после монтажа заделать по месту.

4. Дверные и оконные блоки, замаркированные на данном листе, учтены в спецификации на листе б.

5. Закрываемые проемы согласно листа 2 выполнить из керамического кирпича марки КОРПО 1НФ/100/2/25 (ГОСТ 530-2007) на растворе М50.

6. Заполнить проем кирпичем керамический марки КОРПО 1НФ/100/2/25 (ГОСТ 530-2007) на растворе М50. При расширении проемов в существующих стенах, при выполнении новых проемов см. раздел КР.

7. Демонтировать стены тамбура из металлического листа, выполнить тамбур из кирпича керамического марки КОРПО 1НФ/100/2/25 (ГОСТ 530-2007), толщиной 380мм, на растворе М50. Разрез 1-1 см. л.5.

8. Ремонт крыльца К1: Демонтировать существующее крыльцо, выполнить площадку со ступенями и пандусом по листам КР. Выполнить покрытие крыльца из керамогранитной плитки с антискользящим покрытием, покрытие пандуса - бетонное, окраженное - из нержавеющей стали (ГОСТ 9940-81).

9. Ремонт крыльца К2: Демонтировать существующее крыльцо, выполнить площадку со ступенями и пандусом по листам КР. Выполнить покрытие крыльца из керамогранитной плитки с антискользящим покрытием.

10. Ремонт крыльца К3: Демонтировать существующее крыльцо, выполнить площадку со ступенями и пандусом по листам КР. Выполнить покрытие крыльца из керамогранитной плитки с антискользящим покрытием.

11. В венткамере выполнить обшивку внутренних стен, перегородок и потолка звукоизоляционным материалом "Акустическая перегородка" Кнауф Инсулейшн (ТУ 5763-001-73090654-2005), толщиной 100мм с обшивкой ГКЛ В (Кнауф), толщиной 12,5 мм на металлическом каркасе.

12. Стены тамбура утеплить теплоизоляционным материалом Rockwool Лайт Баттс, толщиной 80 мм и обшить ГКЛ (Кнауф), толщиной 12,5 мм на металлическом каркасе.

МБУЗ "Детская городская поликлиника №10"			
г.Перми по ул. Г.Хасана, 10а			
Изм.	Кол.лр.	Лист	№ док.
ГЛП	Быкова	08.12	Капитальный ремонт молочной кухни МБУЗ "Детская городская поликлиника №10" г.Перми по ул. Солдатова, 34
Инженер	Братчикова	08.12	РД
Н.контр.	Юнусов	08.12	Лист 3
План на отм. 0,000 после капитального ремонта			Листов 8

Копировал А2