Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод-изготовитель.	Единица измере-ния.	Коли-чество.	Масса единицы.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ø40х32				шт	2		
	Ø50х40				шт	2		
	е) скоба Ø20				шт	295		
	Ø25				шт	87		
	Ø32				шт	40		
	Ø40				шт	6		
	6. Хомут металлический с гайкой М8, затяжным винтом М5Х20 Д=50 мм				шт	30		
	7. Шпилька резьбовая М10х1000 для хомутов				шт	30		
	8. Гильза для прохождения труб через перекрытия из стальной							
	водогазопроводной обыкновенной неоцинкованной трубы Ø90 L=0,4 м	ГОСТ 3262-75*			шт	2		
ТЗ	Горячее водоснабжение							
	1. Водомерный узел для ввода Ø50 с типовой вставкой В2							
	для водомера Ø20 без обводной линии							
	а) счетчик крыльчатый с импульсным выходом, с терконовым датчиком Ø20	СКБИ-20		Московский завод "Водоприбор"	шт	1		
	- вычислитель ВКТ-7 исполнение 02			ЗАО НПС "Теплоком"	шт	1		
	- термопреобразователем КТПТР-06			ЗАО "Термико"	шт	1		
	б) фильтр магнитный муфтовый ФММ Ø50			Московский завод "Водоприбор"	шт	1		
	в) манометр с радиальным расположением штуцера 1.0 МПа	ГОСТ 2405-88		ОАО "Монотомь"	шт	1		
	г) вентиль запорный проходной муфтовый Ø20	15ч8р2			шт	1		
	Ø50	15ч8р2			шт	2		
	д) кран трехходовой Ø15	11Б18бк			шт	1		
	е) труба полипропиленовая PPRC PN25 20х3,4	ТУ 2248-032-00284581-98			м	0,6		
	50х8,3				м	0,2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2012-80-ВК.С	Лист 3

Копировал А3