ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1.	Общие данные	
2.	План 1 этажа с системами водопровода и канализации	
3.	Схема систем водопровода	
4.	Схема системы канализации	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.900-9 вып. 1	Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых	
	труб для систем водоснабжения и канализации	
Серия 5.901-1	Водомерные узлы	
	Прилагаемые доументы	
2012-80-ВК.С	Спецификация оборудования (на 6 листах)	

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

Наименование системы	Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход воды				Установленная мощн. электродвигателей,кВт	Примечание
		$м^3$/сут	$м^3$/ч	л/с	при пожаре, м		
В1общ		8,900	3,850	1,650			
В1		4,800	2,450	0,900			
Т3		4,100	2,050	0,870			
К1		8,900	0,539	3,25			

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначения	Наименование
——— В1 ———	Проектируемый холодный водопровод
——— Т3 ———	Проектируемый горячй водопровод
——— К1 ———	Проектируемая бытовая канализация
——— К ———	Существующая бытовая канализация жилого дома
	Локтевой смеситель

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Проект водоснабжения и канализации молочной кухни выполнен согласно заданию на проектирвание и СНиП 2.04.01-85*.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Молочная кухня оборудуется сетями холодного и горячего водоснабжения, бытовой канализацией.

Снабжение холодной и горячей водой запроектированно от существущих систем жилого дома.

Для учета расходов холодной и горячей воды на вводе в помещение молочной кухни установлены водомерные узлы с типовыми вставками В2, со счетчиком СКБИ-20 (на холодную воду), и со счетчиком СКБИ-20, с терконовым датчиком, вычислителем ВКТ-7 исполнение 02 (ЗАО НПС "Теплоком") и термопреобразователем КТПТР-06 (ЗАО "Термико") (на горячую воду).

Все раковины для мытья рук в производственных помещениях и умывальник в сан. узле для персонала оборудованы локтевыми смесителями исключающими повторное загрязнение рук.

В комнате уборочного инвентаря предусмотрен поливочный кран со смесителем, на уровне 0,45 м от пола, для забора воды для мытья полов, а также сливной трап.

Внутренние сети систем В1,Т3 монтируются из полипропиленовых труб PPRC: PN20 (для холодного водоснабжения), PN25 - армированные (для горячего водоснабжения по ТУ 2248-032-00284581-98.

Трубопроводы системы Т3, кроме, подводок к приборам, проложить в изоляции K-FLEX ST из вспененного каучука.

Согласно СП 40-101-96, трубопроводы в местах пересечения перекрытий и перегородок проходят через гильзы, изготовленные из стальных труб по ГОСТ 3262-75*, концы которых выступают на 20 мм из пересекаемой поверхности. Зазор между трубопроводами и футлярами не менее 10- 20.

Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к сети канализации с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

В помещениях 5,6,7,8,9,33,34 предусмотрены трапы с уклоном пола к ним.

Отвод сточных вод от бытовых приборов запроектирован в существующую систему бытовой канализации жилого дома.

Для предохранения от проникновения запаха из канализационных сетей,проектом предусмотрена установка сифонов и гдравлических затворов. Для устранения засоров, в начале отводных участков труб, и на поворотах проектом предусмотрена установка прочисток.

Внутренние сети системы К1 монтируются из полиэтиленовых труб Ø50,110 по ГОСТ 22689-89.

Согласно СП 40-102-2000, места прохода стояков через перекрытия заделать цементным раствором на всю толщину перекрытия.

Существующие трубы систем водопровода и канализации демонтировать.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Быкова			10.12
Проектир.		Мустакимова			10.12

2012-80-ВК

МБУЗ "Детская городская поликлиника №10" г.Перми по ул. Г.Хасана, 10а

Капитальный ремонт молочной кухни МБУЗ "Детская городская поликлиника №10" г. Перми по ул. Солдатова, 34

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Общие данные

ООО "Энергострой", 2012г.

Копировал А3