

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция							
П1	1. Калорифер электрический Q=3кВт	PBEC 250/3		Арктос	шт	1	4,2	
	2. Решетка воздухораспределительная	AMH 150x150		Арктос	шт	1		
		AMH 200x100		Арктос	шт	1		
	3. Клапан воздушный с ручным приводом	ABK 150x100		Арктос	шт	1		
	4. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса Н	ГОСТ 14918-80						
	150x100 δ=0,5 мм;				м.п/м2	3,7/1,85		
	150x150 δ=0,5 мм;				м.п/м2	0,3/0,18		
	φ250 δ=0,5 мм;				м.п/м2	0,7/0,55		
	5. Переход из тонколистовой оцинкованной стали 90 класса Н							
	150x150/150x100 δ=0,5 мм;	ГОСТ 14918-80			шт.	1		
	φ250/150x100 δ=0,5 мм;				шт.	1		
	6. Тройник из тонколистовой оцинкованной стали 90 класса Н							
	φ250/φ250/φ250 δ=0,5 мм;	ГОСТ 14918-80			шт.	1		
	7. Крепление воздуховодов				кг	25,0		
	8. Сумисторный регулятор температуры 230В/50Г/20Вт	Pulser		Арктос	шт	1		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
--------------	----------------	--------------

Изм.	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Аннули- рованных	Всего листов (стра- ниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								

						322-2013-ОВ.С						
						МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111						
						Кол.уч.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						ГИП	Чернявский			09.13		Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета маммографии
						Разработал	Пепеляева			09.13		Спецификация оборудования изделий и материалов
												000 "Пермская проектная студия"