

Характеристика систем вентиляции																									
Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор							Электродвигатель			Воздуонагреватель							Фильтр				Примечание
				Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол.	Т-ра нагрева, °C		Расход тепла, Вт	ΔP, Па	Тип	№	Кол.	ΔP, Па	
																	от	до							
П1	1	Кабинет маммографии	Компакт	1109М				165	240		в комплекте	0,3		РВЕС 250/3			-35	20	3000		в комплекте (EU3)			RSA400x200/1000	
								520					электрический в комплекте			-35	20	9400						существующая система	
В1	1	Кабинет маммографии	СК	315 В				245	210	2465	в комплекте	0,190	2465											CSA 315/900	
								754																существующая система	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Вентиляция. Фрагмент плана первого этажа	
4	Вентиляция. Схемы систем П1, В1	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочный документы	
Серия 5.904-51	Зонты и дефлекторы вентиляционных систем	
Серия 5.904-1	Детали креплений воздуховодов.	
	Прилагаемые документы	
322-2013-ОВ.С	Спецификация оборудования и материалов	3 листа

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м ³	Периоды года при tн, С ⁰	Расход тепла, Вт/(ккал/час)				Расход холода, Вт	Установленная мощность электро-двигателей, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий		
Кабинет маммографии		-35	-	3000/2585	-	3000/2585	-	0,490*
		+27	-	-	-	-	-	0,490*

* – установленная мощность существующих систем вентиляции

						322-2013-ОВ					
						МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 111					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета маммографии			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Чернявский			09.13				Р	1	4
Разработал		Пепеляева			09.13				Общие данные (начало)		
									ООО "Пермская проектная студия"		